

62.温石山系鎮西呼子方面 鎮西呼子 給水
(波戸岬)

No.	採取日時 測定項目	4月4日	5月6日	6月1日	7月4日	8月1日	9月1日	10月3日	11月1日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日	基準値	定量下限値
		8:20	6:22	7:29	6:36	7:04	7:44	8:15	9:40	9:20	9:31	10:08	9:39		
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個 / ml 以下	0個 / ml
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—
3	カドミウム及びその化合物	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	0.003 mg / l 以下	0.0003 mg / l
4	水銀及びその化合物	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	0.0005 mg / l 以下	0.00005 mg / l
5	セレン及びその化合物	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
6	鉛及びその化合物	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
7	ヒ素及びその化合物	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
8	六価クロム化合物	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02 mg / l 以下	0.002 mg / l
9	亜硝酸態窒素	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04 mg / l 以下	0.004 mg / l
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	0.8	0.3未満	0.7	0.3未満	0.6	0.7	0.6	0.7	1.0	1.2	0.9	10 mg / l 以下	0.3 mg / l
12	フッ素及びその化合物	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.8 mg / l 以下	0.08 mg / l
13	ホウ素及びその化合物	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	1 mg / l 以下	0.1 mg / l
14	四塩化炭素	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.002 mg / l 以下	0.0002 mg / l
15	1,4-ジオキサン	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.05 mg / l 以下	0.005 mg / l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.04 mg / l 以下	0.0005 mg / l
17	ジクロロメタン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.02 mg / l 以下	0.0005 mg / l
18	テトラクロロエチレン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
19	トリクロロエチレン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
20	ベンゼン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
21	塩素酸	—	0.08	—	—	0.04未満	—	—	0.08	—	—	0.04未満	—	0.6 mg / l 以下	0.04 mg / l
22	クロロ酢酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02 mg / l 以下	0.002 mg / l
23	クロロホルム	0.036	0.043	0.042	0.047	0.042	0.036	0.026	0.010	0.034	0.012	0.016	0.014	0.06 mg / l 以下	0.0005 mg / l
24	ジクロロ酢酸	—	0.010	—	—	0.003未満	—	—	0.005	—	—	0.014	—	0.03 mg / l 以下	0.003 mg / l
25	ジブロモクロロメタン	0.0018	0.024	0.0052	0.0036	0.0031	0.0026	0.040	0.0051	0.0051	0.0036	0.0031	0.0025	0.1 mg / l 以下	0.0005 mg / l
26	臭素酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.005	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
27	総トリハロメタン	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.02	0.05	0.02	0.03	0.02	0.1 mg / l 以下	0.01 mg / l
28	トリクロロ酢酸	—	0.022	—	—	0.020	—	—	0.007	—	—	0.013	—	0.03 mg / l 以下	0.003 mg / l
29	ブロモジクロロメタン	0.010	0.012	0.019	0.015	0.011	0.010	0.010	0.0079	0.013	0.0088	0.0089	0.0075	0.03 mg / l 以下	0.0005 mg / l
30	ブロモホルム	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.09 mg / l 以下	0.0005 mg / l
31	ホルムアルデヒド	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.008未満	—	0.08 mg / l 以下	0.008 mg / l
32	亜鉛及びその化合物	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	1 mg / l 以下	0.01 mg / l
33	アルミニウム及びその化合物	—	0.02未満	—	—	0.04	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.2 mg / l 以下	0.02 mg / l
34	鉄及びその化合物	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3 mg / l 以下	0.03 mg / l
35	銅及びその化合物	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	1 mg / l 以下	0.01 mg / l
36	ナトリウム及びその化合物	—	11	—	—	17	—	—	17	—	—	16	—	200 mg / l 以下	0.5 mg / l
37	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05 mg / l 以下	0.005 mg / l
38	塩化物イオン	13	12	15	13	14	12	13	12	13	17	18	14	200 mg / l 以下	1 mg / l
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	48	—	—	74	—	—	65	—	—	67	—	300 mg / l 以下	0.5 mg / l
40	蒸発残留物	—	120	—	—	190	—	—	150	—	—	120	—	500 mg / l 以下	0.5 mg / l
41	陰イオン界面活性剤	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.2 mg / l 以下	0.02 mg / l
42	ジェオスミン	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001 mg / l 以下	0.000001 mg / l
43	2-メチルイソボルネオール	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001 mg / l 以下	0.000001 mg / l
44	非イオン界面活性剤	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02 mg / l 以下	0.005 mg / l
45	フェノール類	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.005 mg / l 以下	0.0005 mg / l
46	有機物等	1.0	0.8	0.9	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	0.8	0.6	0.5	0.4	3 mg / l 以下	0.3 mg / l
47	pH値	7.7	7.7	7.7	7.5	7.8	7.5	7.7	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	5.8～8.6	—
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常無し	異常無し	異常でないこと	—
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常無し	異常無し	異常でないこと	—
50	色 度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下	1度
51	濁 度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	0.1度
水 質 基 準 の 適・否		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—
-	残留塩素濃度(mg/L)	0.6	0.6	0.4	0.2	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	—	—
-	気 温(℃)	13.1	16.5	19.9	26.8	29.2	25.1	25.7	19.3	8.2	5.1	12.6	14.6	—	—
-	水 温(℃)	14.6	19.0	22.9	27.7	28.4	28.7	26.6	21.0	18.4	12.4	9.7	13.0	—	—