

8.徳武系給水(唐津市役所)

No.	採取日時 測定項目	4月5日	5月11日	6月7日	7月11日	8月4日	9月5日	10月12日	11月8日	12月5日	1月10日	2月6日	3月6日	基準値	定量下限値
		9:04	8:45	8:40	10:32	8:58	10:27	10:31	8:45	8:45	9:00	9:22	9:00		
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個 / ml 以下	0個 / ml
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—
3	カドミウム及びその化合物	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	0.003 mg / l 以下	0.0003 mg / l
4	水銀及びその化合物	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	0.0005 mg / l 以下	0.00005 mg / l
5	セレン及びその化合物	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
6	鉛及びその化合物	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
7	ヒ素及びその化合物	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
8	六価クロム化合物	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02 mg / l 以下	0.002 mg / l
9	亜硝酸態窒素	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04 mg / l 以下	0.004 mg / l
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.8	0.6	0.7	0.5	0.3未満	0.7	0.7	0.6	0.9	0.9	0.9	0.8	10 mg / l 以下	0.3 mg / l
12	フッ素及びその化合物	—	0.09	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.8 mg / l 以下	0.08 mg / l
13	ホウ素及びその化合物	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	1 mg / l 以下	0.1 mg / l
14	四塩化炭素	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.002 mg / l 以下	0.0002 mg / l
15	1,4-ジオキサン	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.05 mg / l 以下	0.005 mg / l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.04 mg / l 以下	0.0005 mg / l
17	ジクロロメタン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.02 mg / l 以下	0.0005 mg / l
18	テトラクロロエチレン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
19	トリクロロエチレン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
20	ベンゼン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
21	塩素酸	—	0.08	—	—	0.14	—	—	0.06	—	—	0.04未満	—	0.6 mg / l 以下	0.04 mg / l
22	クロロ酢酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02 mg / l 以下	0.002 mg / l
23	クロロホルム	0.022	0.029	0.050	0.058	0.035	0.034	0.026	0.0005未満	0.027	0.0068	0.0058	0.011	0.06 mg / l 以下	0.0005 mg / l
24	ジクロロ酢酸	—	0.011	—	—	0.014	—	—	0.003未満	—	—	0.009	—	0.03 mg / l 以下	0.003 mg / l
25	ジブロモクロロメタン	0.0020	0.0039	0.0025	0.0033	0.0034	0.0010	0.0038	0.0044	0.0052	0.0038	0.0031	0.0020	0.1 mg / l 以下	0.0005 mg / l
26	臭素酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
27	総トリハロメタン	0.03	0.05	0.07	0.08	0.05	0.04	0.04	0.01	0.05	0.02	0.01	0.02	0.1 mg / l 以下	0.01 mg / l
28	トリクロロ酢酸	—	0.020	—	—	0.020	—	—	0.003	—	—	0.005	—	0.03 mg / l 以下	0.003 mg / l
29	ブロモジクロロメタン	0.0097	0.014	0.014	0.017	0.011	0.0069	0.010	0.0078	0.014	0.0058	0.0059	0.0064	0.03 mg / l 以下	0.0005 mg / l
30	ブロモホルム	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0006	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.09 mg / l 以下	0.0005 mg / l
31	ホルムアルデヒド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08 mg / l 以下	0.008 mg / l
32	亜鉛及びその化合物	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	1 mg / l 以下	0.01 mg / l
33	アルミニウム及びその化合物	—	0.03	—	—	0.05	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.2 mg / l 以下	0.02 mg / l
34	鉄及びその化合物	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3 mg / l 以下	0.03 mg / l
35	銅及びその化合物	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	1 mg / l 以下	0.01 mg / l
36	ナトリウム及びその化合物	—	15	—	—	20	—	—	17	—	—	17	—	200 mg / l 以下	0.5 mg / l
37	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05 mg / l 以下	0.005 mg / l
38	塩化物イオン	13	12	15	15	15	13	12	12	13	14	16	14	200 mg / l 以下	1 mg / l
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	62	58	56	63	74	49	60	59	72	67	67	64	300 mg / l 以下	0.5 mg / l
40	蒸発残留物	120	160	140	170	210	130	120	120	130	160	160	120	500 mg / l 以下	0.5 mg / l
41	陰イオン界面活性剤	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.2 mg / l 以下	0.02 mg / l
42	ジェオスミン	—	0.000001未満	—	—	0.000001	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001 mg / l 以下	0.000001 mg / l
43	2-メチルイソボルネオール	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001 mg / l 以下	0.000001 mg / l
44	非イオン界面活性剤	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02 mg / l 以下	0.005 mg / l
45	フェノール類	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.005 mg / l 以下	0.0005 mg / l
46	有機物等	1.2	0.7	1.6	1.7	0.9	0.9	0.7	0.4	0.6	0.6	0.8	0.4	3 mg / l 以下	0.3 mg / l
47	pH値	7.6	7.6	7.5	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	5.8～8.6	—
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常無し	異常無し	異常でないこと	—
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常無し	異常無し	異常でないこと	—
50	色 度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下	1度
51	濁 度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	0.1度
水 質 基 準 の 適・否		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—
-	残留塩素濃度(mg/L)	0.6	0.4	0.2	0.4	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	—	—
-	気 温(℃)	14.5	20.1	21.1	29.9	31.2	27.6	16.8	13.4	12.3	10.0	8.2	9.0	—	—
-	水 温(℃)	14.8	21.4	22.8	30.0	29.7	26.3	20.8	16.5	12.8	8.0	8.0	11.0	—	—