

No.	採取日時 測定項目	4月11日	5月10日	6月2日	7月4日	8月1日	9月26日	10月17日	11月16日	12月13日	1月26日	2月3日	3月3日	基準値	定量下限値
		9:45	10:15	9:31	9:56	9:03	9:27	9:21	9:06	12:11	8:36	9:51	9:16		
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個 / ml 以下	0個 / ml
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—
3	カドミウム及びその化合物	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	0.003 mg / l 以下	0.0003 mg / l
4	水銀及びその化合物	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	0.0005 mg / l 以下	0.00005 mg / l
5	セレン及びその化合物	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
6	鉛及びその化合物	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
7	ヒ素及びその化合物	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
8	六価クロム化合物	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02 mg / l 以下	0.002 mg / l
9	亜硝酸態窒素	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04 mg / l 以下	0.004 mg / l
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9	0.7	0.6	0.3	0.3未満	0.8	0.4	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	10 mg / l 以下	0.3 mg / l
12	フッ素及びその化合物	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.8 mg / l 以下	0.08 mg / l
13	ホウ素及びその化合物	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	1 mg / l 以下	0.1 mg / l
14	四塩化炭素	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.002 mg / l 以下	0.0002 mg / l
15	1,4-ジオキサン	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.05 mg / l 以下	0.005 mg / l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.04 mg / l 以下	0.0005 mg / l
17	ジクロロメタン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.02 mg / l 以下	0.0005 mg / l
18	テトラクロロエチレン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
19	トリクロロエチレン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
20	ベンゼン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
21	塩素酸	—	0.04未満	—	—	0.08	—	—	0.08	—	—	0.04未満	—	0.6 mg / l 以下	0.04 mg / l
22	クロロ酢酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02 mg / l 以下	0.002 mg / l
23	クロロホルム	—	0.0049	—	—	0.0099	—	—	0.0042	—	—	0.0010	—	0.06 mg / l 以下	0.0005 mg / l
24	ジクロロ酢酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.010	—	—	0.003	—	0.03 mg / l 以下	0.003 mg / l
25	ジブロモクロロメタン	—	0.018	—	—	0.017	—	—	0.0084	—	—	0.010	—	0.1 mg / l 以下	0.0005 mg / l
26	臭素酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
27	総トリハロメタン	—	0.04	—	—	0.05	—	—	0.03	—	—	0.02	—	0.1 mg / l 以下	0.01 mg / l
28	トリクロロ酢酸	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.03 mg / l 以下	0.003 mg / l
29	ブロモジクロロメタン	—	0.013	—	—	0.016	—	—	0.010	—	—	0.0040	—	0.03 mg / l 以下	0.0005 mg / l
30	ブロモホルム	—	0.0044	—	—	0.0036	—	—	0.0088	—	—	0.0040	—	0.09 mg / l 以下	0.0005 mg / l
31	ホルムアルデヒド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08 mg / l 以下	0.008 mg / l
32	亜鉛及びその化合物	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	1 mg / l 以下	0.01 mg / l
33	アルミニウム及びその化合物	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.2 mg / l 以下	0.02 mg / l
34	鉄及びその化合物	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3 mg / l 以下	0.03 mg / l
35	銅及びその化合物	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	1 mg / l 以下	0.01 mg / l
36	ナトリウム及びその化合物	—	17	—	—	18	—	—	23	—	—	21	—	200 mg / l 以下	0.5 mg / l
37	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05 mg / l 以下	0.005 mg / l
38	塩化物イオン	33	34	36	33	29	53	47	45	45	46	38	47	200 mg / l 以下	1 mg / l
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	25	—	—	35	—	—	43	—	—	42	—	300 mg / l 以下	0.5 mg / l
40	蒸発残留物	—	130	—	—	190	—	—	150	—	—	160	—	500 mg / l 以下	0.5 mg / l
41	陰イオン界面活性剤	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.2 mg / l 以下	0.02 mg / l
42	ジェオスミン	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001 mg / l 以下	0.000001 mg / l
43	2-メチルイソボルネオール	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001 mg / l 以下	0.000001 mg / l
44	非イオン界面活性剤	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02 mg / l 以下	0.005 mg / l
45	フェノール類	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.005 mg / l 以下	0.0005 mg / l
46	有機物等	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.6	3 mg / l 以下	0.3 mg / l
47	pH値	7.4	7.7	7.2	7.2	7.4	7.3	7.5	7.2	7.6	7.2	7.1	7.1	5.8～8.6	—
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常無し	異常無し	異常でないこと	—
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常無し	異常無し	異常でないこと	—
50	色 度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下	1度
51	濁 度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	0.1度
水 質 基 準 の 適・否		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—
-	残留塩素濃度(mg/L)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	—	—
-	気 温(℃)	18.0	19.4	21.3	25.1	31.2	24.9	19.9	18.1	13.2	2.8	8.5	8.6	—	—
-	水 温(℃)	16.8	20.6	22.6	26.4	28.6	26.3	24.0	20.0	13.4	6.7	10.7	12.4	—	—