

33.瀬戸木場 給水(瀬戸木場公民館)

| No.           | 採取日時                                   |  | 4月7日    | 5月10日      | 6月7日    | 7月6日    | 8月3日       | 9月2日    | 10月5日   | 11月7日      | 12月2日   | 1月5日    | 2月2日       | 3月2日    | 基準値               | 定量下限値           |
|---------------|----------------------------------------|--|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|---------|-------------------|-----------------|
|               | 測定項目                                   |  | 9:13    | 9:31       | 8:04    | 7:27    | 9:49       | 9:31    | 10:37   | 9:29       | 10:03   | 10:43   | 10:17      | 9:40    |                   |                 |
| 1             | 一般細菌                                   |  | 0       | 0          | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0          | 0       | 0       | 0          | 0       | 100個 / ml 以下      | 0個 / ml         |
| 2             | 大腸菌                                    |  | 不検出     | 不検出        | 不検出     | 不検出     | 不検出        | 不検出     | 不検出     | 不検出        | 不検出     | 不検出     | 不検出        | 不検出     | 不検出               | —               |
| 3             | カドミウム及びその化合物                           |  | —       | 0.0003未満   | —       | —       | 0.0003未満   | —       | —       | 0.0003未満   | —       | —       | 0.0003未満   | —       | 0.003 mg / l 以下   | 0.0003 mg / l   |
| 4             | 水銀及びその化合物                              |  | —       | 0.00005未満  | —       | —       | 0.00005未満  | —       | —       | 0.00005未満  | —       | —       | 0.00005未満  | —       | 0.0005 mg / l 以下  | 0.00005 mg / l  |
| 5             | セレン及びその化合物                             |  | —       | 0.001未満    | —       | —       | 0.001未満    | —       | —       | 0.001未満    | —       | —       | 0.001未満    | —       | 0.01 mg / l 以下    | 0.001 mg / l    |
| 6             | 鉛及びその化合物                               |  | —       | 0.001未満    | —       | —       | 0.001未満    | —       | —       | 0.001未満    | —       | —       | 0.001未満    | —       | 0.01 mg / l 以下    | 0.001 mg / l    |
| 7             | ヒ素及びその化合物                              |  | —       | 0.001未満    | —       | —       | 0.001未満    | —       | —       | 0.001未満    | —       | —       | 0.001未満    | —       | 0.01 mg / l 以下    | 0.001 mg / l    |
| 8             | 六価クロム化合物                               |  | —       | 0.002未満    | —       | —       | 0.002未満    | —       | —       | 0.002未満    | —       | —       | 0.002未満    | —       | 0.02 mg / l 以下    | 0.002 mg / l    |
| 9             | 亜硝酸態窒素                                 |  | —       | 0.004未満    | —       | —       | 0.004未満    | —       | —       | 0.004未満    | —       | —       | 0.004未満    | —       | 0.04 mg / l 以下    | 0.004 mg / l    |
| 10            | シアニ化物イオン及び塩化シアン                        |  | —       | 0.001未満    | —       | —       | 0.001未満    | —       | —       | 0.001未満    | —       | —       | 0.001未満    | —       | 0.01 mg / l 以下    | 0.001 mg / l    |
| 11            | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          |  | 0.7     | 0.3未満      | 0.3未満   | 0.3未満   | 0.3未満      | 0.3未満   | 0.6     | 0.6        | 0.6     | 0.6     | 0.7        | 0.7     | 10 mg / l 以下      | 0.3 mg / l      |
| 12            | フッ素及びその化合物                             |  | —       | 0.08未満     | —       | —       | 0.08未満     | —       | —       | 0.08未満     | —       | —       | 0.08未満     | —       | 0.8 mg / l 以下     | 0.08 mg / l     |
| 13            | ホウ素及びその化合物                             |  | —       | 0.1未満      | —       | —       | 0.1未満      | —       | —       | 0.1未満      | —       | —       | 0.1未満      | —       | 1 mg / l 以下       | 0.1 mg / l      |
| 14            | 四塩化炭素                                  |  | —       | 0.0002未満   | —       | —       | 0.0002未満   | —       | —       | 0.0002未満   | —       | —       | 0.0002未満   | —       | 0.002 mg / l 以下   | 0.0002 mg / l   |
| 15            | 1,4-ジオキサン                              |  | —       | 0.005未満    | —       | —       | 0.005未満    | —       | —       | 0.005未満    | —       | —       | 0.005未満    | —       | 0.05 mg / l 以下    | 0.005 mg / l    |
| 16            | シス-1,2-ジクロロエチレン<br>及びトランス-1,2-ジクロロエチレン |  | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | 0.04 mg / l 以下    | 0.0005 mg / l   |
| 17            | ジクロロメタン                                |  | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | 0.02 mg / l 以下    | 0.0005 mg / l   |
| 18            | テトラクロロエチレン                             |  | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | 0.01 mg / l 以下    | 0.0005 mg / l   |
| 19            | トリクロロエチレン                              |  | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | 0.01 mg / l 以下    | 0.0005 mg / l   |
| 20            | ベンゼン                                   |  | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | 0.01 mg / l 以下    | 0.0005 mg / l   |
| 21            | 塩素酸                                    |  | —       | 0.06       | —       | —       | 0.11       | —       | —       | 0.05       | —       | —       | 0.04       | —       | 0.6 mg / l 以下     | 0.04 mg / l     |
| 22            | クロロ酢酸                                  |  | —       | 0.002未満    | —       | —       | 0.002未満    | —       | —       | 0.002未満    | —       | —       | 0.002未満    | —       | 0.02 mg / l 以下    | 0.002 mg / l    |
| 23            | クロロホルム                                 |  | —       | 0.0016     | —       | —       | 0.0069     | —       | —       | 0.0006     | —       | —       | 0.0005未満   | —       | 0.06 mg / l 以下    | 0.0005 mg / l   |
| 24            | ジクロロ酢酸                                 |  | —       | 0.003未満    | —       | —       | 0.003未満    | —       | —       | 0.003未満    | —       | —       | 0.003未満    | —       | 0.03 mg / l 以下    | 0.003 mg / l    |
| 25            | ジブロモクロロメタン                             |  | —       | 0.0047     | —       | —       | 0.0049     | —       | —       | 0.0031     | —       | —       | 0.0024     | —       | 0.1 mg / l 以下     | 0.0005 mg / l   |
| 26            | 臭素酸                                    |  | —       | 0.001未満    | —       | —       | 0.001未満    | —       | —       | 0.001未満    | —       | —       | 0.001未満    | —       | 0.01 mg / l 以下    | 0.001 mg / l    |
| 27            | 総トリハロメタン                               |  | —       | 0.01       | —       | —       | 0.02       | —       | —       | 0.01未満     | —       | —       | 0.01未満     | —       | 0.1 mg / l 以下     | 0.01 mg / l     |
| 28            | トリクロロ酢酸                                |  | —       | 0.003未満    | —       | —       | 0.003未満    | —       | —       | 0.003未満    | —       | —       | 0.003未満    | —       | 0.03 mg / l 以下    | 0.003 mg / l    |
| 29            | ブロモジクロロメタン                             |  | —       | 0.0031     | —       | —       | 0.0059     | —       | —       | 0.0015     | —       | —       | 0.0009     | —       | 0.03 mg / l 以下    | 0.0005 mg / l   |
| 30            | ブロモホルム                                 |  | —       | 0.0018     | —       | —       | 0.0012     | —       | —       | 0.0015     | —       | —       | 0.0014     | —       | 0.09 mg / l 以下    | 0.0005 mg / l   |
| 31            | ホルムアルデヒド                               |  | —       | 0.008未満    | —       | —       | 0.008未満    | —       | —       | 0.008未満    | —       | —       | 0.008未満    | —       | 0.08 mg / l 以下    | 0.008 mg / l    |
| 32            | 亜鉛及びその化合物                              |  | —       | 0.01未満     | —       | —       | 0.01未満     | —       | —       | 0.01未満     | —       | —       | 0.01未満     | —       | 1 mg / l 以下       | 0.01 mg / l     |
| 33            | アルミニウム及びその化合物                          |  | —       | 0.02未満     | —       | —       | 0.02未満     | —       | —       | 0.02未満     | —       | —       | 0.02未満     | —       | 0.2 mg / l 以下     | 0.02 mg / l     |
| 34            | 鉄及びその化合物                               |  | 0.03未満  | 0.03未満     | 0.03未満  | 0.03未満  | 0.03未満     | 0.03未満  | 0.03未満  | 0.03未満     | 0.03未満  | 0.03未満  | 0.03未満     | 0.03未満  | 0.3 mg / l 以下     | 0.03 mg / l     |
| 35            | 銅及びその化合物                               |  | —       | 0.01未満     | —       | —       | 0.01未満     | —       | —       | 0.01未満     | —       | —       | 0.01未満     | —       | 1 mg / l 以下       | 0.01 mg / l     |
| 36            | ナトリウム及びその化合物                           |  | —       | 5.3        | —       | —       | 5.8        | —       | —       | 5.9        | —       | —       | 5.5        | —       | 200 mg / l 以下     | 0.5 mg / l      |
| 37            | マンガン及びその化合物                            |  | 0.005未満 | 0.005未満    | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満    | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満    | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満    | 0.005未満 | 0.05 mg / l 以下    | 0.005 mg / l    |
| 38            | 塩化物イオン                                 |  | 6       | 5          | 6       | 6       | 6          | 6       | 6       | 6          | 6       | 6       | 6          | 6       | 200 mg / l 以下     | 1 mg / l        |
| 39            | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                      |  | —       | 25         | —       | —       | 34         | —       | —       | 31         | —       | —       | 30         | —       | 300 mg / l 以下     | 0.5 mg / l      |
| 40            | 蒸発残留物                                  |  | —       | 70         | —       | —       | 120        | —       | —       | 64         | —       | —       | 120        | —       | 500 mg / l 以下     | 0.5 mg / l      |
| 41            | 陰イオン界面活性剤                              |  | —       | 0.02未満     | —       | —       | 0.02未満     | —       | —       | 0.02未満     | —       | —       | 0.02未満     | —       | 0.2 mg / l 以下     | 0.02 mg / l     |
| 42            | ジェオスミン                                 |  | —       | 0.000001未満 | —       | —       | 0.000001未満 | —       | —       | 0.000001未満 | —       | —       | 0.000001未満 | —       | 0.00001 mg / l 以下 | 0.000001 mg / l |
| 43            | 2-メチルイソボルネオール                          |  | —       | 0.000001未満 | —       | —       | 0.000001未満 | —       | —       | 0.000001未満 | —       | —       | 0.000001未満 | —       | 0.00001 mg / l 以下 | 0.000001 mg / l |
| 44            | 非イオン界面活性剤                              |  | —       | 0.005未満    | —       | —       | 0.005未満    | —       | —       | 0.005未満    | —       | —       | 0.005未満    | —       | 0.02 mg / l 以下    | 0.005 mg / l    |
| 45            | フェノール類                                 |  | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | —       | 0.0005未満   | —       | 0.005 mg / l 以下   | 0.0005 mg / l   |
| 46            | 有機物等                                   |  | 0.3未満   | 0.3未満      | 0.6     | 0.7     | 0.4        | 0.3     | 0.3未満   | 0.3未満      | 0.3未満   | 0.3未満   | 0.3未満      | 0.3未満   | 3 mg / l 以下       | 0.3 mg / l      |
| 47            | pH値                                    |  | 7.6     | 8.1        | 7.7     | 8.3     | 7.8        | 7.9     | 7.6     | 7.8        | 7.8     | 7.8     | 7.6        | 7.5     | 5.8～8.6           | —               |
| 48            | 味                                      |  | 異常なし    | 異常なし       | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし       | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし       | 異常なし    | 異常なし    | 異常無し       | 異常無し    | 異常でないこと           | —               |
| 49            | 臭 気                                    |  | 異常なし    | 異常なし       | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし       | 異常なし    | 異常なし    | 異常なし       | 異常なし    | 異常なし    | 異常無し       | 異常無し    | 異常でないこと           | —               |
| 50            | 色 度                                    |  | 1未満     | 1未満        | 1未満     | 1未満     | 1未満        | 1未満     | 1未満     | 1未満        | 1未満     | 1未満     | 1未満        | 1未満     | 5度以下              | 1度              |
| 51            | 濁 度                                    |  | 0.1未満   | 0.1未満      | 0.1未満   | 0.1未満   | 0.1未満      | 0.1未満   | 0.1未満   | 0.1未満      | 0.1未満   | 0.1未満   | 0.1未満      | 0.1未満   | 2度以下              | 0.1度            |
| 水 質 基 準 の 適・否 |                                        |  | 適合      | 適合         | 適合      | 適合      | 適合         | 適合      | 適合      | 適合         | 適合      | 適合      | 適合         | 適合      | —                 | —               |
| —             | 残留塩素濃度(mg/L)                           |  | 0.4     | 0.2        | 0.1     | 0.3     | 0.5        | 0.3     | 0.4     | 0.3        | 0.3     | 0.4     | 0.3        | 0.3     | —                 | —               |
| —             | 気 温(℃)                                 |  | 12.6    | 19.8       | 19.6    | 23.8    | 26.8       | 21.8    | 21.0    | 10.5       | 5.2     | 4.7     | 6.8        | 6.0     | —                 | —               |
| —             | 水 温(℃)                                 |  | 16.1    | 20.4       | 21.0    | 26.9    | 27.4       | 25.1    | 23.1    | 17.4       | 14.6    | 7.4     | 7.0        | 7.5     | —                 | —               |