

No.	採取日時		4月4日	5月6日	6月1日	7月4日	8月1日	9月1日	10月3日	11月1日	12月1日	1月4日	2月1日	3月1日	基準値	定量下限値
	測定項目		9月29日	7:15	7:52	7:01	7:34	8:08	8:39	10:20	10:12	10:02	10:56	11:34		
1	一般細菌		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個 / ml 以下	0個 / ml
2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—
3	カドミウム及びその化合物		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.003 mg / l 以下	0.0003 mg / l
4	水銀及びその化合物		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 mg / l 以下	0.00005 mg / l
5	セレン及びその化合物		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
6	鉛及びその化合物		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
7	ヒ素及びその化合物		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
8	六価クロム化合物		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 mg / l 以下	0.002 mg / l
9	亜硝酸態窒素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 mg / l 以下	0.004 mg / l
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.8	0.8	0.3未満	0.6	0.3未満	0.5	0.7	0.6	0.7	1.0	1.1	0.9	10 mg / l 以下	0.3 mg / l
12	フッ素及びその化合物		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8 mg / l 以下	0.08 mg / l
13	ホウ素及びその化合物		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 mg / l 以下	0.1 mg / l
14	四塩化炭素		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 mg / l 以下	0.0002 mg / l
15	1,4-ジオキサン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 mg / l 以下	0.005 mg / l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 mg / l 以下	0.0005 mg / l
17	ジクロロメタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 mg / l 以下	0.0005 mg / l
18	テトラクロロエチレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
19	トリクロロエチレン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
20	ベンゼン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
21	塩素酸		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6 mg / l 以下	0.04 mg / l
22	クロロ酢酸		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 mg / l 以下	0.002 mg / l
23	クロロホルム		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06 mg / l 以下	0.0005 mg / l
24	ジクロロ酢酸		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 mg / l 以下	0.003 mg / l
25	ジブロモクロロメタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 mg / l 以下	0.0005 mg / l
26	臭素酸		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
27	総トリハロメタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 mg / l 以下	0.01 mg / l
28	トリクロロ酢酸		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 mg / l 以下	0.003 mg / l
29	ブロモジクロロメタン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 mg / l 以下	0.0005 mg / l
30	ブロモホルム		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.09 mg / l 以下	0.0005 mg / l
31	ホルムアルデヒド		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 mg / l 以下	0.008 mg / l
32	亜鉛及びその化合物		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 mg / l 以下	0.01 mg / l
33	アルミニウム及びその化合物		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2 mg / l 以下	0.02 mg / l
34	鉄及びその化合物		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3 mg / l 以下	0.03 mg / l
35	銅及びその化合物		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 mg / l 以下	0.01 mg / l
36	ナトリウム及びその化合物		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	200 mg / l 以下	0.5 mg / l
37	マンガン及びその化合物		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05 mg / l 以下	0.005 mg / l
38	塩化物イオン		12	12	14	14	14	13	13	12	13	16	17	14	200 mg / l 以下	1 mg / l
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300 mg / l 以下	0.5 mg / l
40	蒸発残留物		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	500 mg / l 以下	0.5 mg / l
41	陰イオン界面活性剤		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2 mg / l 以下	0.02 mg / l
42	ジェオスミン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001 mg / l 以下	0.000001 mg / l
43	2-メチルイソボルネオール		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00001 mg / l 以下	0.000001 mg / l
44	非イオン界面活性剤		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 mg / l 以下	0.005 mg / l
45	フェノール類		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 mg / l 以下	0.0005 mg / l
46	有機物等		1.2	0.9	0.9	1.1	0.8	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	3 mg / l 以下	0.3 mg / l
47	pH値		7.6	7.7	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.8	5.8～8.6	—
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常無し	異常無し	異常でないこと	—
49	臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常無し	異常無し	異常でないこと	—
50	色 度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下	1度
51	濁 度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	0.1度
水 質 基 準 の 適・否			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—
—	残留塩素濃度(mg/L)		0.5	0.6	0.6	0.4	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	—	—
—	気 温(℃)		14.5	17.9	20.4	26.5	27.0	25.1	25.3	19.8	9.9	4.9	13.6	15.0	—	—
—	水 温(℃)		14.5	18.5	22.4	26.4	28.2	27.8	25.4	20.5	15.1	10.8	9.7	12.3	—	—