

9.徳武系給水(山本消防格納庫)

No.	採取日時 測定項目	4月6日	5月11日	6月1日	7月11日	8月9日	9月7日	10月11日	11月9日	12月6日	1月11日	2月7日	3月7日	基準値	定量下限値
		7:44	8:15	9:59	11:01	7:43	8:56	8:42	9:00	8:56	8:45	8:48	8:10		
1	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個 / ml 以下	0個 / ml
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—
3	カドミウム及びその化合物	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	0.003 mg / l 以下	0.0003 mg / l
4	水銀及びその化合物	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	0.0005 mg / l 以下	0.00005 mg / l
5	セレン及びその化合物	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
6	鉛及びその化合物	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
7	ヒ素及びその化合物	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
8	六価クロム化合物	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02 mg / l 以下	0.002 mg / l
9	亜硝酸態窒素	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04 mg / l 以下	0.004 mg / l
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.5	0.5	0.3未満	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	0.7	10 mg / l 以下	0.3 mg / l
12	フッ素及びその化合物	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	0.8 mg / l 以下	0.08 mg / l
13	ホウ素及びその化合物	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	—	0.1未満	—	1 mg / l 以下	0.1 mg / l
14	四塩化炭素	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.002 mg / l 以下	0.0002 mg / l
15	1,4-ジオキサン	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.05 mg / l 以下	0.005 mg / l
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.04 mg / l 以下	0.0005 mg / l
17	ジクロロメタン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.02 mg / l 以下	0.0005 mg / l
18	テトラクロロエチレン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
19	トリクロロエチレン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
20	ベンゼン	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.01 mg / l 以下	0.0005 mg / l
21	塩素酸	—	0.08	—	—	0.05	—	—	0.06	—	—	0.04未満	—	0.6 mg / l 以下	0.04 mg / l
22	クロロ酢酸	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02 mg / l 以下	0.002 mg / l
23	クロロホルム	—	0.031	—	—	0.048	—	—	0.0005未満	—	—	0.0062	—	0.06 mg / l 以下	0.0005 mg / l
24	ジクロロ酢酸	—	0.011	—	—	0.008	—	—	0.003未満	—	—	0.008	—	0.03 mg / l 以下	0.003 mg / l
25	ジブロモクロロメタン	—	0.0038	—	—	0.0030	—	—	0.0039	—	—	0.0032	—	0.1 mg / l 以下	0.0005 mg / l
26	臭素酸	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01 mg / l 以下	0.001 mg / l
27	総トリハロメタン	—	0.05	—	—	0.06	—	—	0.01	—	—	0.02	—	0.1 mg / l 以下	0.01 mg / l
28	トリクロロ酢酸	—	0.017	—	—	0.016	—	—	0.003	—	—	0.004	—	0.03 mg / l 以下	0.003 mg / l
29	ブロモジクロロメタン	—	0.013	—	—	0.013	—	—	0.0067	—	—	0.0061	—	0.03 mg / l 以下	0.0005 mg / l
30	ブロモホルム	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005	—	—	0.0005未満	—	0.09 mg / l 以下	0.0005 mg / l
31	ホルムアルデヒド	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08 mg / l 以下	0.008 mg / l
32	亜鉛及びその化合物	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	1 mg / l 以下	0.01 mg / l
33	アルミニウム及びその化合物	—	0.03	—	—	0.05	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.2 mg / l 以下	0.02 mg / l
34	鉄及びその化合物	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3 mg / l 以下	0.03 mg / l
35	銅及びその化合物	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	1 mg / l 以下	0.01 mg / l
36	ナトリウム及びその化合物	—	19	—	—	18	—	—	18	—	—	17	—	200 mg / l 以下	0.5 mg / l
37	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05 mg / l 以下	0.005 mg / l
38	塩化物イオン	11	12	14	14	15	13	12	12	13	15	15	14	200 mg / l 以下	1 mg / l
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	70	—	—	68	—	—	60	—	—	66	—	300 mg / l 以下	0.5 mg / l
40	蒸発残留物	—	170	—	—	190	—	—	140	—	—	130	—	500 mg / l 以下	0.5 mg / l
41	陰イオン界面活性剤	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.2 mg / l 以下	0.02 mg / l
42	ジェオスミン	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001 mg / l 以下	0.000001 mg / l
43	2-メチルイソボルネオール	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001 mg / l 以下	0.000001 mg / l
44	非イオン界面活性剤	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02 mg / l 以下	0.005 mg / l
45	フェノール類	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.005 mg / l 以下	0.0005 mg / l
46	有機物等	1.0	0.8	1.2	1.6	1.2	0.6	0.5	0.5	0.8	0.5	0.7	0.4	3 mg / l 以下	0.3 mg / l
47	pH値	7.6	7.7	7.6	7.8	7.5	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.3	7.7	5.8～8.6	—
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常無し	異常無し	異常でないこと	—
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常無し	異常無し	異常でないこと	—
50	色 度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下	1度
51	濁 度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	0.1度
水 質 基 準 の 適・否		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—
-	残留塩素濃度(mg/L)	0.6	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	—	—
-	気 温(℃)	11.5	19.8	22.4	32.9	25.9	25.1	16.4	11.5	8.0	3.5	7.0	6.5	—	—
-	水 温(℃)	15.2	20.8	22.1	28.7	28.9	25.4	20.6	18.0	14.5	10.0	9.6	12.0	—	—